

質問・回答

件名	松山清掃工場解体撤去工事発注仕様書作成等業務委託	
No.	質問	組合・回答
1	「リフラクトリーセラミックファイバー（RCF）／PCB／フロン類 調査については、使用の有無を既存設計図書等により調査し、使用が明らかになった場合に、分析調査を行うものとする。」とありますが、調査検体数は示されていないため、組合様と協議のうえ、使用が明らかになった場合の調査実施は、変更扱いと考えて良いでしょうか。（仕様書第2章 業務内容 1. 汚染物等事前調査）	お見込みの通りで、変更扱いとなります。
2		
3		